



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
"СОКОБАЊА" - СОКОБАЊА
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



www.soko-banja.rs
sokobolnica@open.telekom.rs

Директор + 381 18 830 148
Центrala + 381 18 830 144
Маркетинг + 381 18 830 367
Комерцијала + 381 18 830 766
Фах + 381 18 830 072

ЖИРО РАЧУН: 840-537667-43
ПИБ: 100693517
Матични број: 07248261

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у вези ЈН 25/4

Питање бр. 1 : У Конкурсној документацији нисте навели следеће:

- носивост лифта,
- брзина вожње,
- димензије и тип кабинских и прилазних врата,
- обраду кабинских врата (да ли су од инокса или фарбана...)
- обраду прилазних врата

Одговор на питање бр.1:

ВРСТА ЛИФТА И
КОЛИЧИНА:

Хидраулични путнички, 1 ком.

КОРИСНА НОСИВОСТ:

Q= 1250 kg / 16 особа

БРЗИНА ВОЖЊЕ:

V = 0,63 m/s

БРОЈ СТАНИЦА:

4

БРОЈ ПРИЛАЗА:

4, (0, 1, 2, 3)

ВИСИНА ДИЗАЊА:

H ≈ 10000 mm

ВРСТА ПОГОНА:

Hidraulični agregat

СИСТЕМ ПОГОНА:

Индиректни бочни руксак;

ВРСТА УПРАВЉАЊА:

преносни однос 2:1

СИГНАЛИЗАЦИЈА:

Микропроцесорско,

ЕЛЕКТРИЧНИ ПРИКЉУЧАК:

СИМПЛЕКС, сабирно на доле,

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА:

оптичка потврда пријема позива

КАБИНА:

и заузетости лифта, индикатор

-димензије

смера вожње, индикатор

-облога страница

положаја кабине на свим

-опрема

станицама и у кабини.

-расвета

3 x 220 / 380 V, 50 Hz

-под

за суви простор

ВРАТА КАБИНЕ:

Metalna inox

1200 x 2200 x 2200 mm

INOX

рукохват, ½ бочне странице

огледало, фотозавеса,

индиректна

Подолит

Аутоматска, телескоп,

двопанелна

-димензије	1000 x 2000 mm
-обрада	Метална, INOX
ВОЗНО ОКНО:	Бетонско
-димензије	1750x2600 mm
ВРата возног окна:	Аутоматска, телескоп, двопанелна
-димензије	1000 x 2000 mm
-обрада	Metalna, INOX
МАШИНСКА ПРОСТОРИЈА:	Бетонска или зидана, доле поред возног окна (130 cm x 200 cm)
ДОДАТНА ОПРЕМА	Уређај за довођење у станицу у случају нестанка струје или пожара

Питање бр. 2 : У поглављу 3-Списак опреме са описом, навели сте да вентилска група треба да буде типа "BLAIN1/2" што по Закону о јавним набавкама не сме да стоји, јер фаворизује само једног произвођача.

Питање бр.3: У списку опреме са описом не треба да стоје прецизне димензије или карактеристике опреме и делова, јер код различитих понуђача, димензије и карактеристике могу бити другојачије, а у крајњем случају да задовољавају тражене карактеристике лифта у целини. Потребно је да списак опреме ускладите са примедбама под тачком 2 и 3.

Одговор на питање бр.2 и бр.3: Могуће коришћење компоненти других производа, али притом изабрани производ мора имати исте или боље карактеристике, евентуална замена мора бити потврђена од стране пројектанта и надзорног органа.

Питање бр. 4: У предметној конкурсној документацији навели сте да је рок за достављање понуде 09.01.2015.године. Обзиром да Вам је достављен захтев за одређеним појашњењима, као и чињеница да се у овом термину не ради због Новогодишњих и Божићних празника, неопходно је да овај рок продужите како би понуђачи имали времена да благовремено припреме понуду.

Одговор на питање бр.4: С обзиром да ће у складу са питањем бр. 1 које сте поставили бити извршена измена и допуна конкурсне документације, овим путем Вас обавештавамо да се рок за достављање понуда продужава до 16.01.2015.године до 11.00 часова. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и измена конкурсне документације биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Питање бр.5: У предметној конкурсној документацији предвиђено је да рок завршетка радова може бити максимално 60 дана.

Због обимних радова и технологије која мора да се поштује, ови радови објективно могу да се заврше за 80 до 90 дана, па Вас молимо да у овом смислу измените конкурсну документацију како би се радови извели квалитетно, а с друге стране да се изабрани извођач не би нашао у ситуацији да плаћа пенале због неблаговременог извршења посла.

Одговор на питање бр. 5: Рок завршетка радова може бити максимално 60 дана и у овом погледу неће бити никакве измене конкурсне документације.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Срђан Ђорђевић, дипл.инг

