



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА "СОКОБАЊА"
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ - СОКОБАЊА

Телефони: 018 /

Директор 830-148; Помоћник директора 830-270; Пријемна служба 830-367;

Маркетинг 830-367; Централа 830-124, 830-144, 830-914

Факс 830-072

www.soko-banja.rs, e-mail: sokobolnica@open.telekom.rs

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања у вези ЈН25

Питање бр. 1: У предметној конкурсној документацији у тач.3 **Списак опреме са описом** навели сте да је висина дизања $H=10000\text{mm}$, а на цртежу **Пресек кроз возно окно** висина дизања је 11153mm .
Који је од ова два података тачан?

Одговор на питање бр. 1: Тачан је податак са цртежа 11153mm .

Питање бр. 2: У предметној конкурсној документацији у тач.3 **Списак опреме са описом** под ставком БРОЈ ПРИЛАЗА напосано је: 4(0,1,2,3).
Обзиром да је основна станица "приземље" а постоји и једна станица испод приземља,
дали ознака станица треба да буде (-1,0,1,2)?

Одговор на питање бр. 2: Објекат је спратности подрум, приземље и 2 спрата.

Питање бр. 3: У предметној конкурсној документацији у тач.3 **Списак опреме са описом** под ставком КАБИНА, подставка – опрема: н У предметној конкурсној документацији у тач.3 **Списак опреме са описом** под ставком није јасна величина и положај огледала и положај рукохвата.
Уобичајно за ову врсту лифта је да се огледало и рукохват ставља на задњој страни а огледало је пуна ширина и пола висине.
Молимо Вас да да у овом смислу појасните опис.

Одговор на питање бр. 3: Огледало и рукохват се стављају на задњој страни а огледало је у пуној ширини са пола висине.

Члан комисије за јавне набавке
Срђан Ђорђевић, дипл. инг.

