



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА  
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ  
"СОКОБАЊА" - СОКОБАЊА  
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



www.soko-banja.rs  
sokobolnica@open.telekom.rs

Директор + 381 18 830 148  
Централа + 381 18 830 144  
Маркетинг + 381 18 830 367  
Комерцијала + 381 18 830 766  
Фах + 381 18 830 072

ЖИРО РАЧУН: 840-537667-43  
ПИБ: 100693517  
Матични број: 07248261

### Питање у вези ЈН 23/24

#### Питање:

Имам питање везано за јавну набавку клима уређаја бр.23/24. У конкурсној документацији сте навели да се тражи клима Мидеа МСР-12ХРН1 панел Р17, где је, у техничким карактеристикама, наведено да је капацитет грејања 4,4KW. Овај податак је могуће наћи само на сајту

[хттп://www.плауплус.rs/индекс2.пхп?паге=схоп.продуцт\\_детайлс&флупаге=флупаге\\_имагес.тпл&продуцт\\_ид=697&цагегору\\_ид=115&оптион=цом\\_виртуемарт&Итемид=18&вмццхк=1&Итемид=18&поп=1&тмпл=цомпонент.](http://www.плауплус.rs/индекс2.пхп?паге=схоп.продуцт_детайлс&флупаге=флупаге_имагес.тпл&продуцт_ид=697&цагегору_ид=115&оптион=цом_виртуемарт&Итемид=18&вмццхк=1&Итемид=18&поп=1&тмпл=цомпонент)

У званичном каталогу генералног увозника Мидеа производа Елком Траде из Београда за климу МСР-12ХРН1 панел Р17 капацитет грејања је 3,66KW. У ОН/ОФФ варијанти капацитет грејања не може да буде преко 4,0KW.

Моје питање је следеће:

- Да ли је могуће у тендеру променити техничке карактеристике и ускладити их са стварним карактеристикама траженог уређаја?
- Да ли се могуће продужити рок уколико дође до промена у тендерској документацији?

**Одговор:** Наручилац остаје при техничким карактеристикама траженим конкурсном документацијом и неће вршити продужење рока за достављање понуда.



ЧЛАН КОМИСИЈЕ  
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Срђан Ђорђевић