



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
"СОКОБАЊА" - СОКОБАЊА
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



www.soko-banja.rs
sokobolnica@mts.rs

Директор	+ 381 18 830 148	ЖИРО РАЧУН:	840-537667-43
Централа	+ 381 18 830 144	ПИБ:	100693517
Маркетинг	+ 381 18 830 367	Матични број:	07248261
Комерцијала	+ 381 18 830 766		
Фах	+ 381 18 830 072		

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Специјална болница за
неспецифичне плућне болести
"СОКОБАЊА"
Број 02-26/617
25.12. 2017 год.
СОКОБАЊА

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
ЈН 26/6

Питање бр. 1) У поглављу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ, под тачком 2. начин подношења понуде стоји:

Понуда мора да садржи:

- Атест за прозор
- Атест за пропустљивост ваздуха према СРПС ЕН 1026 и треба да задовољи услове квалитета из стандарда СРПС ЕН 12207, минимално класа II.
- Атест за отпорност према деловању воде према СРПС ЕН 1027 и треба да задовољи услове квалитета из стандарда СРПС ЕН 12208, минимално класа II.
- Атест за звучну заштиту (СРПС У.Ј6.201, класа II)
- Атест о коефицијенту пролаза топлоте (према СРПС У.Ј5.060 и да задовољи услове квалитета из СРПС У.Ј5.600)
- Атест за стакло (СРПС Б.Е1.011) - Атест за окове.
- Каталогске податке керамичких плочица са дизајном и атестима за квалитет и противклизност
- Каталогске податке за санитарну опрему (каде, славине, туш батерије, WC водокотлићи, WC шоље, умиваонци, огледала, етажери, држачи папирних убруса и тоалет папира, pisoара, завеса за купатило, дозатора папирних убруса)

Да ли горе наведене атесте и каталогске податке треба доставити уз понуду или је могуће доставити их приликом примопредаје и завршетка свих радова?

Одговор на питање бр.1:

У конкурсној документацији за јавну набавку ЈН 26/6 јасно је наведено шта понуда мора да садржи, односно, у обавези сте да тражене атесте и каталогске податке доставите уз понуду.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Срђан Ђорђевић
2. Зорица Јовановић
3. Ана Стојковић

